

Gemeinde Ohorn - Beschlussauszug

| | |
|---------------------------|--|
| Sitzung | Sitzung des Gemeinderates Ohorn |
| Sitzungsdatum | 29.10.2024 |
| Tagesordnungspunkt | 3 |
| Vorlagennummer | OH-B/2024/031 |

TOP 3 Beratung und Beschlussfassung zum Erwerb einer elektronischen Schließanlage für das Feuerwehrgerätehaus

Beschluss Nr. OH-B/2024/031

Der Gemeinderat der Gemeinde Ohorn beschließt den Erwerb inklusive Einbau einer elektronischen Schließanlage für das Feuerwehrgerätehaus in Ohorn für insgesamt 11.903,40 Euro brutto laut Angebot der Firma

Felgner Sicherheitstechnik GmbH & Co.KG, Heiligenbornstr. 17 in 01219 Dresden.

Begründung:

siehe Anlage zum Beschluss – Vergabeempfehlung –
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Beschaffung der Schließanlage ist im Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Ohorn enthalten. In der Haushaltsstelle 12.60.01.01 Freiwillige Feuerwehr Ohorn, Sachkonto 4211050 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung, stehen 9.906,59 Euro zur Verfügung. Für die Differenz in Höhe von 1.996,81 Euro wird ein geplanter Ansatz für die Aufstellung einer Feuerwehrkostensatzung in der Haushaltsstelle 12.60.01.01 Freiwillige Feuerwehr Ohorn, Sachkonto 4431500 Rechts-/Beratungskosten, genutzt. Aufgrund Änderungen der rechtlichen Voraussetzung wird dieser Planansatz nicht benötigt und steht budgetintern zur Deckung zur Verfügung.

Abstimmungsergebnis:

| | |
|--|----|
| Anzahl der Gemeinderatsmitglieder: | 15 |
| Davon anwesend: | 13 |
| Ja-Stimmen: | 8 |
| Nein-Stimmen: | 4 |
| Stimmenthaltungen: | 1 |
| Befangenheit nach § 20 Abs. 1 SächsGemO: | 0 |

F.d.R.d.A.

Beglaubigt:

Ohorn, den 30.10.2024

Sonja Kunze
Sonja Kunze
Bürgermeisterin



Vergabeempfehlung zum Beschluss-Nr. OH-B/2024/031

- Elektronische Schließanlage Feuerwehrgerätehaus -

In die Bewertung sind folgende Umfänge eingeflossen (vergleichbare Pos.)

- Zylinderkosten
- Aufpreise je Zylinder
- Schlüssel
- Programmiergeräte
- Softwarelizenzen
- Montage

In der technischen Bewertung liegt das System, welches durch die Fa. Felgner angeboten wird an Position 1.

- Bestromung des Zylinders erfolgt von außen (vom Schlüssel) → jeder Zeit Zugang zum GH möglich
- Zugangsprotokollierung erfolgt im Zylinder → jeder Zeit auslesbar
- Einfache Montage → ähnlich eines „normalen / konventionellen“ Schließzylinders
- Keine gesonderte Einweisung für Schlüsselinhaber nötig
-

Empfehlung:

- Vergabe des Auftrages an die Fa. Felgner mit den angebotenen Umfängen (eCLIQ).

Begründung:

siehe technische Bewertung

- Einzelpreise der Schließzylinder am günstigsten
- Notwenige Anschaffung der Peripherieumfänge im Vergleich am günstigsten
- Laufzeitkosten ebenfalls am günstigsten

gez. Andrej Seihn
Gemeindewehrleiter